

# I Z V J E Š Ć E

## O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA

1. Ime i prezime i strukovni naziv revidenta  
PERO ŠARUŠIĆ dipl.ing.građ. ovlašteni revident,  
Rješenje od 22. svibnja 2020., KLASA: UP/I-370-01/20-01/86, URBROJ: 500-03-20-2  
Redni broj upisa u Razred revidenata: 86
2. Predmet kontrole: Mehanička otpornost i stabilnost nosive betonske i zidane konstrukcije  
Naziv građevine odnosno njezinog dijela:  
**Zgrada socijalne namjene - Poliklinika**  
**Višnjevac, Ulica bana Josipa Jelačića 81**  
**k.č.br. 2188/1 k.o. Josipovac**
3. Naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa investitora  
**Centar za nezbrinutu i zlostavljano djecu**  
**OIB: 27772905220**  
**Dunavska ulica 53, 31000 Osijek**
4. Podaci o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ima projektanta odnosno glavnog projektanta  
**MODEL PROJEKT d.o.o., Labinske Republike 6b, Finida, Umag**  
**Projektant: Bojan Sauerborn, mag.ing.aedif.**  
**Glavni projektant: Damir Šterijev, dipl.ing.arh.**
5. Popis kontroliranih dijelova glavnog projekta  
**GLAVNI PROJEKT**  
**Mapa 2: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE**  
koji je izradila tvrtka Model projekt d.o.o. iz Umaga u listopadu 2021. god.,  
pod oznakom projekta: PK 07/21
6. Popis propisa čija je primjena kontrolirana  
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)  
HRN EN 1990:2011  
HRN EN 1991-1-1:2012  
HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015  
HRN EN 1993-1-1:2014  
HRN EN 1995-1-1:2013  
HRN EN 1996-1-1:2012  
HRN EN 1997-1:2012  
HRN EN 1998-1:2011
7. Izjava revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjevamehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III pravilnika za kontrolu projekata
- 7.1. Glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, te može poslužiti za daljnju razradu, tj. izradu izvedbene dokumentacije.

- 7.2. Očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 32/2014, 72/20)
1. POTPUNOST PROJEKTA:  
Zadovoljavajuća
  2. KONCEPCIJA KONSTRUKCIJE GLEDE STABILNOSTI:  
Zadovoljavajuća
  3. ISPRAVNOST ODABIRA METODE PRORAČUNA:  
Ispravna
  4. ISPRAVNOST ODABIRA OPTEREĆENJA U PRORAČUNIMA:  
Ispravna
  5. POTPUNOST PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU KOJA SU UZETA U PRORAČUN:  
Zadovoljavajuća
  6. DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE I NJEZINIH DIJELOVA:  
Dostavno provedeno
  7. RAČUNSKA TOČNOST PROVEDENOG PRORAČUNA:  
Zadovoljavajuća
  8. PRORAČUN VELIČINE POMAKA KOJI MOGU NASTATI USLJED PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU I TEMELJNO TLO:  
Zadovoljava
  9. UTJECAJ NA SUSJEDNE GRAĐEVINE:  
Ne postoji. Temeljenje će se izvesti na istom nivou na kojem su temeljene susjedne građevine.
  10. PRIMJENA TEHNIČKIH PROPISA:  
Zadovoljava
  11. ISPRAVNOST KONCEPCIJE TEMELJENJA S OBZIROM NA OBILJEŽJA I NOSIVOST TEMELJNOG TLA:  
Ispravna. Vidi točku 12.
  12. DOSTATNOST ISPITIVANJA TEMELJNOG TLA:  
Prije početka radova potrebno je prihvatljivom metodom utvrditi karakteristike temeljnog tla, te usporediti s pretpostavljenim karakteristikama i poduzeti eventualno potrebne mjere oko uvjeta temeljenja.
8. Zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja  
Nema dodatnih zahtjeva za kontrolu.
  9. Svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata  
1. Višestruko statički neodređena konstrukcija
  10. Datum i broj izvješća te potpis i pečat revidenta  
Broj izvješća: 356/2021  
Datum: 13.11.2021. god.