

INVESTITOR:

**CENTAR ZA NESTALU I
ZLOSTAVLJANU DJECU
J. J. Strossmayera 1, Osijek
OIB: 27772905220**

GRAĐEVINA:

**ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE
POLIKLINIKA**

LOKACIJA:

**k.č.br. 2188/1; k.o. Josipovac,
Ulica bana Josipa Jelačića 81,
Višnjevac**

VRSTA PROJEKTA	STROJARSKI PROJEKT
RAZINA RAZRADE	GLAVNI PROJEKT
ZOP	15/2021-DS
BROJ PROJEKTA	4/21-ST
MAPA	4
GLAVNI PROJEKTANT	DAMIR ŠTERIJEV, dipl.ing.arh. A330
PROJEKTANT	MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech. S2215
SURADNICI	
DIREKTOR	IVAN PLAŠČAK, mag.ing.el.
MJESTO I DATUM	Antunovac, prosinac 2021.

SADRŽAJ

1. Opći dio

- Popis mapa
- Izvadak iz sudskog registra
- Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera
- Izjava projektanta

2. Tehnički dio

- 2.1. Općenito
- 2.2. Instalacija prirodnog plina
- 2.3. Instalacija grijanja i hlađenja toplinskim pumpama zrak-zrak
- 2.4. Instalacija radijatorskog grijanja
- 2.5. Zagrijavanje PTV
- 2.6. Ventilacija

3. Proračun

- 3.1. Proračun toplinskih gubitaka
- 3.2. Izbor dimnjaka
- 3.3. Izbor plinomjera, regulatora tlaka i kućnog priključka

4. Prikaz mjera zaštite na radu i zaštite od požara

- 4.1. Opis opasnost
- 4.2. Prikaz primjene pravila zaštite na radu
- 4.3. Prikaz primjene pravila zaštite od požara

5. Program kontrole i osiguranja kvalitete

6. Procjena troškova građenja

7. Grafički dio

OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com



1. OPĆI DIO

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA – SVEOBUHVATNI POPIS MAPA

MAPA	NAZIV MAPE	TVRTKA I PROJEKTANT
MAPA 1	GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURA	ArkkiDaM d.o.o.
MAPA 1/1	TEKSTUALNI DIO	
MAPA 1/2	NACRTI	
MAPA 1/3	ELABORAT RACIONALNE UPORABE	
	ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE	
	I ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE	
MAPA 1/4	AIM 15/2021 A	ovlašteni arhitekt Damir Šterijev, dipl.ing.arh. br. A 330
MAPA 2	GLAVNI PROJEKT PROJEKT KONSTRUKCIJE 07/21	MODEL PROJEKT d.o.o. ovlašteni inženjer građevinarstva Bojan Sauerborn, mag.ing.aedif. br. G 5925
MAPA 3	GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE 15/2021 VK	ArkkiDaM d.o.o. ovlašteni arhitekt Damir Šterijev, dipl.ing.arh. br. A 330
MAPA 4	GLAVNI STROJARSKI PROJEKT 4/21-ST	OPTIMUM ing d.o.o. ovlašteni inženjer strojarstva Marin Plaščak, mag.ing.mech. br. S 2215
MAPA 5.	GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 4/21-EL	OPTIMUM ing d.o.o. ovlašteni inženjer elektrotehnike Ivan Plaščak, mag.ing.el. br. E 3296

Ime, potpis i pečat glavnog projektanta

U Osijeku, 12/2021.




ovlašteni arhitekt:
Damir Šterijev, dipl/ing.arh. br A 330

OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

MBS: 030250795
EUID: HRSR.030250795
Datum: 16.09.2021



MBS: 030250795
EUID: HRSR.030250795
Datum: 16.09.2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku OPTIMUM ing društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA: OPTIMUM ing društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor

OPTIMUM ing d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
Antunovac (Općina Antunovac)
Gospodarska zona Antunovac 23

ADRESA ELEKTRONIČKE POSTE:
ivan.plascak@gmail.com

PRAVNI OBJEKAT:
društvo s ograničenom odgovornošću

PRETEŽITA DJELATNOST:
71.12 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OSNIVAJAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

IVAN PLAŠČAK, OIB: 40088203009
Osijek, ULICA JELA 67
- osnivač

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

IVAN PLAŠČAK, OIB: 40088203009
Osijek, ULICA JELA 67
- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOŠI:

NAČIN OBJAVE PRIOPĆENJA:
Internetska stranica sudskega registra

- EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:**
- * - projektiranje i građevina te stručni nadzor građenja
 - * - administrativne djelatnosti

D002, 2021-09-16 14:06:20
Stranica: 1 od 2

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rješenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku OPTIMUM ing društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA**EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:**

- * - djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * - djelatnost upravljanja projektom građenje energetsko certificiranje, energetski pregled
- * - zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama
- * - projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarnih opreme i uređaja te solarnih sistema
- * - računovodstveni poslovi

U Osijeku, 16. rujna 2021.

Sudski savjetnik
Marija Ivatin Blažević

Dokument je elektronički potpisani:
MARIJA IVATIN BLAŽEVIC
Dokument je bio uvršten u elektronički izvornik
ili skeniranjem ovog QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovački sud u Osijeku potvrđuje vjerodstojnost dokumenta.

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti na web adresi:
<http://sudieg.pravosudje.hr/registar/kontrola/izvornika/>



Broj zapisa: dizi-4140451
Kontrolni broj: 6db01-xcg4w

Stranica: 2 od 2

D002, 2021-09-16 14:06:20



**REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA STROJARSTVA**

Klasa: IUP/I-310-01/21-01/41
Utrživo: 503,04.-21,2.
Zagreb, 19. srpnja 2021.

2 jednu godinu, ako je uz navedeno iskušto po završetu odgovarajućeg prediplomskog sveučilišnog ili po završetu odgovarajućeg prediplomskog stručnog studija stečka odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zapošljena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne, uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zasvodima za prostorno uređenje Japana, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina.

3.

da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima koima se propisuje polaganje stručnog ispita.

3.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je ugovor na pružanje dokumentaciju i izvršeno je da je zahtjev podnositelj osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za upis u imenik odvlastenog inženjera strojarstva koji, sa propisani člankom 27. Zakona o komori arhitektata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

3.

Podnosišta zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva „odvlasteni inženjer strojarstva“ i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 51., 53., stava 1., 55. Zakona o postrojivoj i diplatnostima prostornog uređenja i građine, te ostala prava dužnosti sukladno ovom Zakonom, posebним zakonskim propisima dovesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

3.

Ovlašteni inženjer strojarstva dužan je izvrsavati navedene stručne poslove sukladno zakonu te temeljnim načelima i pravilima struke koje treba postovati ovlašteni inženjer strojarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stručnih poslova prestaje s prestankom članstva u Komori, u skladu s člankom 34., 35. Zakona o komori arhitektata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlaštenom inženjeru strojarstva izdaje "pečat" iskaznicu ovlaštenog inženjera strojarstva poslovnu karticu s potpisom i identifikacijskim certifikatom", sukladno članku 26., stavku 1. Zakona o komori arhitektata i komorama inženjera i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

3.

Ovlašteni inženjer strojarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori inženjeru strojarstva članaruu i ostala davana koja utvrde tijela Komore, sve sukladno članku 13.1., postavku 13.1.5. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva („Narodne novine“ broj 56/19, 17/20) osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekidu obavljanja djelatnosti, a pri prestanku ili mirovanju članstva u Komori dužan je podnijeti sve dosjepne finansijske obvezne prema Komori, sve sukladno članku 13. stavku 1., postavku 13.1.5. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva.

3.

Ovlašteni inženjer strojarstva uplatiti je Hrvatskoj komori inženjeru strojarstva upisnu u iznosu od osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se zadaje na razdoblje od godine dana i obnova svake godine. Premja osiguranja placa se sa članarinom, odnosno urakunava se u iznos članarine, sve sukladno člankom 55., stavku 1. Zakona o komori arhitektata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

3.

Ovlašteni inženjer strojarstva uplatiti je Hrvatskoj komori inženjeru strojarstva upisnu u iznosu od 2.000,00 kn sukladno članku 13., stavku 13.1., postavku 13.1.5. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Upravna pristola plaćena je, u vrijednosti 20,00 kn (slavom: dvadeset kuna) prema Tarifom br. 1. i u vrijednosti od 50,00 kn (slavom: pedeset kuna), prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristola Uredbe o tarifi upravnih pristobi („Narodne novine“ broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19/128/19).

3.

Slijedom navedenog na temelju članka 26. stavka 1., 2., 3. i članka 27. Zakona o komori arhitektata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci.

Na temelju članka 108. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) dajem:

IZJAVU PROJEKTANTA

br.4/21

**O USKLAĐENOSTI STROJARSKOG PROJEKTA S ODREDBAMA DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA, TE ODREDBAMA PROPISANIH ZAKONA I PROPISA**

Ovlašteni inženjer: Marin Plaščak, mag.ing.mech.

Ovlaštenje broj: 2215

INVESTITOR CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU

J. J. Strossmayera 1, Osijek, OIB: 27772905220

GRAĐEVINA: Zgrada socijalne namjene poliklinika

LOKACIJA: k.č.br. 2188/1; k.o. Josipovac, Ulica bana Josipa Jelačića 81, Višnjevac

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 4/21-ST

Ovaj projekt usklađen je sa:

- **Prostornim planom uređenja Grada Osijeka** ("Službeni glasnik Grada Osijeka" broj 8/05., 5/09., 17A/09. - ispr., 12/10., 12/12., 20A/18. i 8A/19 - pročišćeni tekst)
- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
- Pravilnik o kontroli projekta NN 32/14
- Zakon o zaštiti na radu (Narodne Novine RH br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09),
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne Novine RH br. 92/10)
- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine RH, br. 110/07)
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 152/08)
- Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600
- Pravilnik za izvođenje plinskih, kućnih i industrijskih priključaka GPZ-P-551
- Tehnički normativi DVGW-G-490-1 i G-492/1
- DVGW, Radni list G 462 / I - izvođenje plinskih vodova do radnog pretlaka od 4 bara
- DVGW, Radni list G 469 - "Tlačna proba vodova i instalacija plinoopskrbe"
- Plinski priručnik (V. Strelec)

Projektant :
Marin Plaščak, mag.ing.mech.
Hrvatska komora inženjera strojarstva
Marin Plaščak
mag.ing.mech.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 2215

Antunovac, prosinac 2021.

2. TEHNIČKI DIO

2.1. OPĆENITO

Za investitora Centar za nestalu i zlostavljanu djecu kao naručitelja, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju zgrade socijalne namjene - poliklinike u Ulici bana Josipa Jelačića 81 u Višnjevcu na k.č.br. 2188/1, k.o. Josipovac.

Svrha ovog projekta je ishođenje GRAĐEVINSKE DOZVOLE.

Ovim projektom obuhvaćene su slijedeće instalacije prema zahtjevima investitora i pravilima struke:

- instalacija plina
- instalacija grijanja i hlađenja toplinskim pumpama zrak-zrak
- instalacija radijatorskog grijanja
- ugradnja plinskog cirko bojlera za alternativni izvor topline za grijanje i zagrijavanje PTV.
- instalacija ventilacije

2.2. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA

Priklučak prirodnog plina (nemjereni dio) na čelični ulični plinovod, radnog tlaka p=1-3 bar mbar izведен je podzemno čeličnom bešavnom cijevi NO20 putem TZ komada za uvarivanje.

Dubina polaganja priključka od plinovoda do temelja objekta iznosi 0,8-1m.

Vertikalni, nadzemni dio priključka na izlazu iz zemlje zaštićen je čeličnom cijevi dužine cca 800mm od kojih se cca 400mm nalazi iznad tla.

Podzemni dio kućnog priključka, kao i vertikalni dio istog unutar zaštitne cijevi antikorozivno je zaštićen plastizol trakom. Zaštitna cijev je također antikorozivno zaštićena plastizol trakom u paketu sa radnom cijevi.

Mjerno redukcijska stanica (MRS) smještena je u limenom ormaru na vanjskom zidu objekta.

MRS se sastoji od plinomjera G4 sa pripadajućim srednjetlačnim regulatorom tlaka EKB-10/G A1, elastične veze, glavne zaporne slavine kućnog priključka NO20, rastavne veze NO20, izolacijskog komada NO20 i plinskog filtera NO20. Svi elementi su međusobno povezani cijevnim vezama dimenzija i dispozicije kako je to prikazano nacrtom. Ormar je izrađen od čeličnog lima d=1mm, dimenzija 600x600x250 sa vratima koja imaju u gornjoj i donjoj zoni izbušene rupe radi provjetravanja. Ormar je antikorozivno zaštićen temeljnom bojom te dvostrukim premazom žute boje sa natpisom PLIN.

Kućna plinska instalacija izvedena je srednje teškim bešavnim čeličnim cijevima (DIN 2440) dimenzijama i dispoziciono kako je to prikazano nacrtima. Svu instalaciju je potrebno antikorozivno zaštititi.

Pred priključkom trošila nalazi se plinska slavina, bojler je priključen fiksnom vezom - čeličnom cijevi Ø3/4".

ISPITIVANJE PLINOVODA

OPĆENITO

Ispitivanje provesti u skladu sa radnim listom G 469. Ispitivanje provesti u cijelosti ili po dionicama i to zrakom ili inertnim plinom. Ako se pri ispitivanju ustanove mjesta propuštanja, ispitivanje ponoviti, nakon čega se moraju mjesta propuštanja popraviti u skladu s propisima ili će se dijelovi cjevovoda izmjeniti. Ponovljeno ispitivanje tlakom može se u izuzetnim slučajevima dogovorno prepustiti stručnoj osobi odnosno vještaku.

Postupak tlačnog ispitivanja

Preporuča se primjena tlačno diferencijalnog postupka zrakom C-3 ili tlačno mjernim postupkom B-3 prema DVGW radnom listu G 469.

Ispitivanje plinskog priključka

- | | |
|------------------------|---|
| - RADNI TLAK | 1 - 3 bara |
| - ISPITNI TLAK | radni tlak + 2 bara |
| - MJERNI MANOMETAR: | kl. 0,6; promjer 160 mm; mjerne područje koje zadovoljava 1,5 puta ispitni tlak |
| - MEDIJ: | zrak |
| - VRIJEME ISPITIVANJA: | 30 min |
- ISPITIVANJE: varovi i spojevi trebaju biti ispitani pjenom sapunice i utvrđena nepropusnost do glavnog zapora prije izoliranja. Nepropusnost od glavnog zapora do regulatora ispitati će izvođač nakon puštanja plina pod radnim pritiskom plina.

ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA ZA RADNI TLAK DO 100 mbar

- Predispitivanje vodova na čvrstoću (bez trošila i regulatora tlaka) vrši se zrakom pritiska 1 bar. Nakon izjednačavanja temperature instalacije i okoline, ispitni tlak ne smije pasti u toku 10 min.

- Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost i odnosi se na ukupnu instalaciju ali bez trošila i regulatora tlaka. Vrši se zrakom pritiska 110 mbar. Nakon izjednačenja temperatura ispitni tlak ne smije pasti u toku 10 min. Mjerenje se vrši sa "U" cijevi koja ima mogućnost očitanja pada tlaka **0.1 mbar !**.

2.3 INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA TOPLINSKIM PUMPAMA ZRAK-ZRAK

Za grijanje i hlađenje građevine predviđene su toplinske pumpe zrak-zrak – kao split i multi-split sustavi proizvod VAILLANT i to 1 split i 5 multi – split sustava – 5 duala

Položaj unutarnjih jedinica je zidno podstropno sukladno nacrtima. Vanjske jedinice se postavljaju na krov objekta. Jedna vanjska jedinica duala se postavlja na ravni krov iznad prizemlja dok ostale vanjske jedinice se postavljaju na ravni krov objekta sukladno nacrtima.

Projektirani uređaji:

PRIZEMLJE:

Radni terapeut

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-025 WNI snage 2,5 kW.

Vanjska split jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-025 WNO snage 2,5 kW na krovu.

Ordinacija pedijatra

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-020 WNI snage 2 kW.

Medicinska sestra

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-025 WNI snage 2,5 kW.

Vanjska multi - split jedinica tip kao VAILLANT VAF 8-050 W2NO snage 5 kW na fasadi prizemlja za unutarnje jedinice smještene u ordinaciji pedijatra i prostoriji za medicinsku sestruru.

OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

1. KAT:

Soba psihologa

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-020 WNI snage 2 kW.

Soba psihijatra

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-020 WNI snage 2 kW.

Vanjska multi - split jedinica tip kao VAILLANT VAF 8-040 W2NO snage 4 kW na ravnom krovu objekta za unutarnje jedinice smještene u sobi psihijatra i sobi psihologa.

Ured voditelja

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-025 WNI snage 2,5 kW.

Administracija

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-025 WNI snage 2,5 kW.

Vanjska multi - split jedinica tip kao VAILLANT VAF 8-050 W2NO snage 5 kW na ravnom krovu objekta za unutarnje jedinice smještene u uredu voditelja i administraciji.

2. KAT:

Apartman 1

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-020 WNI snage 2 kW.

Apartman 2

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-020 WNI snage 2 kW.

Vanjska multi - split jedinica tip kao VAILLANT VAF 8-040 W2NO snage 4 kW na ravnom krovu objekta za unutarnje jedinice smještene u apartmanima 1 i 2.

Apartman 3

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-025 WNI snage 2,5 kW.

Apartman 4

Unutarnja jedinica tip kao VAILLANT VAI 8-025 WNI snage 2,5 kW.

Vanjska multi - split jedinica tip kao VAILLANT VAF 8-050 W2NO snage 5 kW na ravnom krovu objekta za unutarnje jedinice smještene u uredu voditelja i administraciji.

Cijevni razvod

Predizolirane bakrene cijevi u kolatu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrstnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima.

Ø 6.4 mm

Ø 9.5 mm

Ø 12.7 mm

Po završetku montaže postrojenja, potrebno je ispitati spojeve cjevovoda na nepropusnost. Ispitivanje freonskih cjevovoda se vrši tlačnom probom prema sljedećem programu:

Tlačna proba instalacije bez priključenih armatura.

Ispitivanje zrakom ili inertnim plinom. Rezultati tlačne probe se upisuju komisijski u očeviđnik.

Prethodno ispitivanje se vrši tlakom 3 bar u vremenu 3 minute.

Nakon toga slijedi ispitivanje na 15 bar također u vremenu 3 minute.

Završno ispitivanje tlakom 40 bar/24 sata

Tijekom tlačne probe potrebno je stalno kontrolirati spojeve. Ukoliko se utvrdi propuštanje spoja, potrebno je otkloniti grešku i ponoviti ispitivanje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati.

Ispitivanje nepropusnosti se vrši u dvije faze:

- punjenje dionice

- proba

Ispitivanje pod pritiskom se vrši pomoću uređaja koji se sastoje od dva zatvarača cijevi, od kojih jedan ima ugrađene sprave za označivanje, manometar i ostalo.

Nakon ispunjavanja cjevovoda zrakom / inertnim plinom zatvara se ventil za odzračivanje i otvara se ventil manometra, kako bi se moglo očitati stanje tlaka u cjevnom vodu.

Odvod kondenzata

Bakrene cijevi prema HRN EN 1756 za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata. Cu cijevi za odvod kondenzata od unutarnjih jedinica prema najbližim mjestima sanitarno - fekalne odvodnje. Gravitacijski odvod u najblže mjesto sanitarne odvodnje. Kompletirano sa zidnim sifonima s ugradbenim ormarićima i vratašcima te svom potrebnom opremom do postizanja pune funkcionalnosti sustava.

Puštanje u pogon

Puštanje u pogon, uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancije.

2.4 INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA

Općenito

Alternativno za slučaj velikih hladnoća predviđena je ugradnja sustava grijanja koji za izvor topline koristi plinski kondenzacijski bojler.

U tu svrhu predviđeno je zagrijavanje prostorija radijatorskim grijanjem temperaturnog režima 65/55°C. U kupaonicama predviđena je ugradnja kupaonskih radijatora koji izuzev svrhe zagrijavanja prostora služe za sušenje ručnika.

Osnovni izvor toplinske energije je kondenzacijski plinski uređaj učinka Q=35 kW. Plinski uređaj je sa zatvorenom komorom izgaranja i ima svoj vertikalni zrako-dimovodni sustav (vrsta C33x), što znači da je neovisan o zraku iz prostorije u kojoj je smješten.

Radijatorsko grijanje

Cjevna mreža radijatorskog grijanja

Cjevna mreža se izvodi iz cijevi s aluminijski plaštem. Cijevi se polažu se ispod plivajućeg poda i pod žbuku. Cijevi se postavljaju u toplinsku izolaciju poda. Kod postavljanja cijevi treba paziti da se cijevi u toku montaže i nakon nje dok se ne pokriju cementnim estrihom, zaštite od eventualnih oštećenja - ni u kom slučaju se ne smije promijeniti profil cijevi, a svako savijanje mora se izvesti specijalnim alatom. Na mjestu spoja cjevne mreže sa radijatorom mora se ostaviti najmanje 20 cm cijevi da viri iz gotovog poda, a krajevi cijevi se trebaju zaštititi od eventualnog unošenja nečistoča.

Prije nego se postavi završni sloj podne obloge potrebno je cijeli sustav tlačno ispitati tlakom od 4 bara i cijeli sustav ostaviti natlačen tri sata uz stalnu kontrolu manometra.

Montažni elementi (spojnice, držači i sl.) moraju biti isključivo originalni za cijevi koje se ugrađuju.

Ogrijevna tijela

U skladu s projektnim zadatkom usvojeni su čelični pločasti radijatori i to proizvod Vogel&Noot. Radijatori se montiraju na tipski ovjesni pribor, tvornički su obojeni i nije ih potrebno bojati.

Svako ogrijevno tijelo ima radijatorski ventil za dvocijevno grijanje i odzračni pipac.

Ispituju se na nepropusnost vodenim tlakom 6 bara u trajanju od 3 sata zajedno s cijevnom mrežom. Po završetku montaže potrebno je izvesti toplu tlačnu probu s regulacijom sistema grijanja.

Tlačna proba i puštanje u pogon

Nakon završene montaže instalacije grijanja izvršiti će se hladno ispitavanje probnim tlakom od 4,5 bara u trajanju od tri sata. Rezultati o uspješno obavljenoj tlačnoj probi zapisnički će se evidentirati.

Za vrijeme polaganja cementnog estriha cijevi koje su u podu moraju ostati pod tlakom.

Po obavljenoj tlačnoj probi potrebno je izvršiti probni rad sistema grijanja uz balansiranje cijevne mreže sve dok se ne postignu projektirani parametri.

Projektirani uređaj za alternativni način grijanja i zagrijavanje PTV:
VAILLANT ecoTEC plus VU 356/5-5



2.5 ZAGRIJAVANJE PTV

Za zagrijavanje izabire se indirektno grijani bivalentni spremnik tople vode za solarno potpomognutu opskrbu pitkom toplom vodom zapremnine 300 litara uz mogućnost priključivanja električnog grijачa. Spremnik je opremljen s dva izmjenjivača topline, jedan za krug grijanja te drugi solarni krug.

Projektirani spremnik za zagrijavanje PTV:
VAILLANT auroSTOR plus VIH S 300/3 BR



2.6 VENTILACIJA

Općenito

Prostорије у којима се борави морају имати могућност дотока свежег зрака. Просторије које имају ванjske отворе на фасади (прозоре или врата) вентилира се природним провјетравањем – отварањем прозора – врата.

Prisilna ventilacija

У санитарним чворовима и спремиштима који немају могућност природног провјетравања (прозоре), предвиђена је одсисна механичка вентилација помоћу цјевних одсисних вентилатора које укључује прекидаč за сјиветло када се просторија користи и зрачних вентила (ZOV).

Одвод отпадног зрака водiti изван објекта.

Довоđење зрака је предвиђено преко подреза висине 1-2 cm на дну врата просторије или преко реšetke уградене у дну врата просторије.

Вентилацијске цјеви су почињане „спиро“ цјеви и извучене су на фасаду објекта, где завршавају правокутним протукишним реšetkama 200x200mm с мрежicom.

Пројектант :
Marin Plaščak, mag.ing.mech.

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Marin Plaščak
mag.ing.mech.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 2215

Antunovac, prosinac 2021.

3. PRORAČUN

3.1. PRORAČUN TOPLINSKIH GUBITAKA

Sustav grijanja prostorija u objektu obiteljske kuće zasniva se na proračunu toplinskih gubitaka prema EN 12381.

Predviđena temperatura u prostorijama je kako slijedi:

Prostorije u kojima ljudi borave:

20°C

Kupaonice:

24°C

PRIZEMLJE

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebitna količina topline
		cm	m	m	m ²		m ²	m ²	W/m ² K	K	W/m ²	W	%	%	%		W
ULAZNI HALL I STUBIŠTE																	
Vanjski zid			2,02	4,24	8,5648	1	4,941	3,6238	0,3	38	11,4	41,311	0,15		0,05	1,2	49,573584
Stolarija			1,62	3,05	4,941	1		4,941	1,4	38	53,2	262,86	0,15		0,05	1,2	315,43344
Vanjski zid			7,53	4,24	31,927	1	0	31,927	0,5	38	19	606,62	0,15		0,05	1,2	727,94016
Pod					25,68			25,68	0,4	16	6,4	164,35	0,15		0,05	1,2	197,2224
UKUPNO									25,68	4,24	108,88	1,2	0,24	0,5	26	1,163	1290,169584
Ventilacija																	474,107069
SVEUKUPNO																	1764,276653

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebitna količina topline
		cm	m	m	m ²		m ²	m ²	W/m ² K	K	W/m ²	W	%	%	%		W
ČEKAONICA																	
Vanjski zid			2,75	4,24	11,66	1		11,66	0,3	38	11,4	132,92	0,15		0,05	1,2	159,5088
Vanjski zid			5,41	4,24	22,938	1		22,938	0,5	38	19	435,83	0,15		0,05	1,2	522,99552
Vanjski zid			5,97	0,94	5,6118	1		5,6118	0,3	38	11,4	63,975	0,15		0,05	1,2	76,769424
Pod					20,85			20,85	0,4	16	6,4	133,44	0,15		0,05	1,2	160,128
UKUPNO																	919,401744
Ventilacija																	384,9350619
SVEUKUPNO																	1304,336806

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

RADNI TERAPEUT

Vanjski zid		16,95	4,24	71,868	1	6,191	65,677	0,3	38	11,4	748,72	0,15	0,05	1,2	898,46136	
Stolarija		3,02	2,05	6,191	1		6,191	1,4	38	53,2	329,36	0,15	0,05	1,2	395,23344	
Pod			27,46			27,46	0,4	16	6,4	175,74	0,15	0,05	1,2	210,8928		
UKUPNO								27,46	4,24	116,43	1,2	0,24	0,5	26	1,163	506,9696307
SVEUKUPNO																2011,557231

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

SPREMIŠTE

Vanjski zid		2,25	4,24	9,54	1		9,54	0,3	38	11,4	108,76	0,15	0,05	1,2	130,5072	
Pod			2,52			2,52	0,4	16	6,4	16,128	0,15	0,05	1,2	19,3536		
UKUPNO							2,52	4,24	10,685	1,2	0,24	0,5	26	1,163	46,52452547	
SVEUKUPNO																196,3853255

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

ČAJNA KUHINJA

Pod		2,29		2,29	0,4	16	6,4	14,656	0,15	0,05	1,2	17,5872				
UKUPNO																17,5872
Ventilacija						2,29	4,24	9,7096	1,2	0,24	0,5	26	1,163	42,27823941		
SVEUKUPNO																59,86543941

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	PRORAČUN POVRSINE						PRORACUN GUBITAKA TOPLINE						DODACI			
			Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebita količina topline	
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W	

ORDINACIJA PEDIJATRA																	
Vanjski zid			2,81	3,3	9,273	1	4,372	4,901	0,3	38	11,4	55,871	0,15	0,05	1,2	67,04568	
Stolarija					4,372	1		4,372	1,4	38	53,2	232,59	0,15	0,05	1,2	279,10848	
Vanjski zid			4,74	3,3	15,642	1	0	15,642	0,5	38	19	297,2	0,15	0,05	1,2	356,6376	
Pod					12,57			12,57	0,4	16	6,4	80,448	0,15	0,05	1,2	96,5376	
Krov					12,57			12,57	0,25	38	9,5	119,42	0,15	0,05	1,2	143,298	
UKUPNO																942,62736	
Ventilacija									12,57	3,3	41,481	1,2	0,24	0,5	26	1,163	180,619568
SVEUKUPNO																	1123,246917

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	PRORAČUN POVRSINE						PRORACUN GUBITAKA TOPLINE						DODACI			
			Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebita količina topline	
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W	

MEDICINSKA SESTRA																	
Vanjski zid			12,09	3,3	39,897	1	10,22	29,675	0,3	38	11,4	338,3	0,15	0,05	1,2	405,954	
Stolarija					10,222	1		10,222	1,4	38	53,2	543,81	0,15	0,05	1,2	652,57248	
Pod					19,91			19,91	0,4	16	6,4	127,42	0,15	0,05	1,2	152,9088	
Krov					19,91			19,91	0,25	38	9,5	189,15	0,15	0,05	1,2	226,974	
UKUPNO																	1438,40928
Ventilacija									19,91	3,3	65,703	1,2	0,24	0,5	26	1,163	286,0887332
SVEUKUPNO																	1724,498013

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	PRORAČUN POVRSINE						PRORACUN GUBITAKA TOPLINE						DODACI			
			Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebita količina topline	
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W	

WC ŽENSKI																	
Pod					2,28			2,28	0,4	16	6,4	14,592	0,15	0,05	1,2	17,5104	
UKUPNO																	17,5104
Ventilacija									2,28	4,24	9,6672	1,2	0,24	0,5	26	1,163	42,09361828
SVEUKUPNO																	59,60401828

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

WC MUŠKI

Pod			2,28		2,28	0,4	16	6,4	14,592	0,15	0,05	1,2	17,5104				
UKUPNO													17,5104				
Ventilacija								2,28	4,24	9,6672	1,2	0,24	0,5	26	1,163	42,09361828	
SVEUKUPNO													59,60401828				

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

WC INVALIDSKI

Vanjski zid		2,28	4,24	9,6672	1		9,6672	0,3	38	11,4	110,21	0,15	0,05	1,2	132,247296		
Pod			3,52				3,52	0,4	16	6,4	22,528	0,15	0,05	1,2	27,0336		
UKUPNO													159,280896				
Ventilacija								3,52	4,24	14,925	1,2	0,24	0,5	26	1,163	64,98663875	
SVEUKUPNO													224,2675347				

1. KAT

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

STUBIŠTE I HALL

Vanjski zid		7,46	3,05	22,753	1		22,753	0,5	38	19	432,31	0,15	0,05	1,2	518,7684		
UKUPNO															518,7684		
Ventilacija								29,84	3,05	91,012	1,2	0,24	0,5	26	1,163	396,2910033	
SVEUKUPNO															915,0594033		

			PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																			
1	2	3	4	5	6	7	8	PRORACUN POVRSINE					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline					
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W					

SOBA PSIHOLOGA

Vanjski zid	3,08	3,05	9,394	1	4,228	5,166	0,3	38	11,4	58,892	0,15	0,05	1,2	70,67088		
Stolarija	3,02	1,4	4,228	1		4,228	1,4	38	53,2	224,93	0,15	0,05	1,2	269,91552		
Vanjski zid	4,86	3,05	14,823	1	0	14,823	0,5	38	19	281,64	0,15	0,05	1,2	337,9644		
Pod prema vanjskom zraku			9,83	1	0	9,83	0,25	38	9,5	93,385	0,15	0,05	1,2	112,062		
UKUPNO	790,6128															
Ventilacija							15,1	3,05	46,055	1,2	0,24	0,5	26	1,163	200,535997	
SVEUKUPNO	991,148797															

			PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																			
1	2	3	4	5	6	7	8	PRORACUN POVRSINE					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline					
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W					

SOBA PSIHIJATRA

Vanjski zid	7,94	3,05	24,217	1	4,228	19,989	0,3	38	11,4	227,87	0,15	0,05	1,2	273,44952		
Stolarija	3,02	1,4	4,228	1		4,228	1,4	38	53,2	224,93	0,15	0,05	1,2	269,91552		
UKUPNO	543,36504															
Ventilacija							15,1	3,05	46,055	1,2	0,24	0,5	26	1,163	200,535997	
SVEUKUPNO	743,901037															

			PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																			
1	2	3	4	5	6	7	8	PRORACUN POVRSINE					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline					
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W					

URED VODITELJA

Vanjski zid	2,87	3,05	8,7535	1	3,934	4,8195	0,3	38	11,4	54,942	0,15	0,05	1,2	65,93076		
Stolarija	2,81	1,4	3,934	1		3,934	1,4	38	53,2	209,29	0,15	0,05	1,2	251,14656		
Vanjski zid	5,16	3,05	15,738	1	0	15,738	0,5	38	19	299,02	0,15	0,05	1,2	358,8264		
UKUPNO	675,90372															
Ventilacija							14,87	3,05	45,354	1,2	0,24	0,5	26	1,163	197,4814752	
SVEUKUPNO	873,3851952															

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

ADMINISTRACIJA

Vanjski zid		8,39	3,05	25,59	1	5,074	20,516	0,3	38	11,4	233,88	0,15	0,05	1,2	280,65204	
Stolarija		2,81	1,4	5,074	1		5,074	1,4	38	53,2	269,94	0,15	0,05	1,2	323,92416	
UKUPNO																604,5762
Ventilacija								15,75	3,05	48,038	1,2	0,24	0,5	26	1,163	209,1683412
SVEUKUPNO																813,7445412

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

WC MUŠKI

Vanjski zid		3,45	3,05	10,523	1		10,523	0,3	38	11,4	119,96	0,15	0,05	1,2	143,9478	
UKUPNO																143,9478
Ventilacija								4,43	3,05	13,512	1,2	0,24	0,5	26	1,163	58,83274613
SVEUKUPNO																202,7805461

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

WC ŽENSKI

Vanjski zid		1,36	3,05	4,148	1		4,148	0,3	38	11,4	47,287	0,15	0,05	1,2	56,74464	
UKUPNO																56,74464
Ventilacija								2,35	3,05	7,1675	1,2	0,24	0,5	26	1,163	31,20924456
SVEUKUPNO																87,95388456

2. KAT

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebitna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

STUBIŠTE I HALL

Vanjski zid		7,46	3,05	22,753	1		22,753	0,5	38	19	432,31	0,15		0,05	1,2	518,7684
Krov				30,17			30,17	0,25	38	9,5	286,62	0,15		0,05	1,2	343,938
UKUPNO																862,7064
Ventilacija								30,17	3,05	92,019	1,2	0,24	0,5	26	1,163	400,673578
SVEUKUPNO																1263,379978

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebitna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

STUBIŠTE I HALL

Vanjski zid		3,45	3,05	10,523	1		10,523	0,3	38	11,4	119,96	0,15		0,05	1,2	143,9478
Krov				4,48			4,48	0,25	38	9,5	42,56	0,15		0,05	1,2	51,072
UKUPNO																195,0198
Ventilacija								4,48	3,05	13,664	1,2	0,24	0,5	26	1,163	59,49677261
SVEUKUPNO																254,5165726

Apartman 1

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebitna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

SOBA

Vanjski zid		3,08	3,05	9,394	1	4,228	5,166	0,3	38	11,4	58,892	0,15		0,05	1,2	70,67088
Stolarija		3,02	1,4	4,228	1		4,228	1,4	38	53,2	224,93	0,15		0,05	1,2	269,91552
Vanjski zid		2,77	3,05	8,4485	1	0	8,4485	0,5	38	19	160,52	0,15		0,05	1,2	192,6258
Krov				11,26			11,26	0,25	38	9,5	106,97	0,15		0,05	1,2	128,364
UKUPNO																661,5762
Ventilacija								11,26	3,05	34,343	1,2	0,24	0,5	26	1,163	149,5387633
SVEUKUPNO																811,1149633

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	PRORAČUN POVRSINE					PRORACUN GUBITAKA TOPLINE					DODACI				
			Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

KUPAONICA

Vanjski zid		1,97	3,05	6,0085	1		6,0085	0,5	42	21	126,18	0,15		0,05	1,2	151,4142
Krov				3,38			3,38	0,25	42	10,5	35,49	0,15		0,05	1,2	42,588
UKUPNO																194,022
Ventilacija								3,38	3,05	10,309	1,2	0,24	1	30	1,163	103,5881309
SVEUKUPNO																297,5903309

Apartman 2

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	PRORAČUN POVRSINE					PRORACUN GUBITAKA TOPLINE					DODACI				
			Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

SOBA

Vanjski zid		5,85	3,05	17,843	1	4,228	13,615	0,3	38	11,4	155,21	0,15		0,05	1,2	186,24636
Stolarija		3,02	1,4	4,228	1		4,228	1,4	38	53,2	224,93	0,15		0,05	1,2	269,91552
Krov				11,63			11,63	0,25	38	9,5	110,49	0,15		0,05	1,2	132,582
UKUPNO																588,74388
Ventilacija								11,63	3,05	35,472	1,2	0,24	0,5	26	1,163	154,4525592
SVEUKUPNO																743,1964392

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka	Strana svijeta	Debljina zida	PRORAČUN POVRSINE					PRORACUN GUBITAKA TOPLINE					DODACI				
			Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W

KUPAONICA

Vanjski zid		3,58	3,05	10,919	1		10,919	0,3	42	12,6	137,58	0,15		0,05	1,2	165,09528
Krov				5,55			5,55	0,25	42	10,5	58,275	0,15		0,05	1,2	69,93
UKUPNO																235,02528
Ventilacija								5,55	3,05	16,928	1,2	0,24	1	30	1,163	170,0929368
SVEUKUPNO																405,1182168

Apartman 3

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Oznaka	Strana svijeta		Duzina		Širina/Visina		Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	DODACI	
	cm	m	m	m	m2			m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%	Ukupno	Potrebna kolicina topline
SOBA																		
Vanjski zid			2,87	3,05	8,7535	1	3,934	4,8195	0,3	38	11,4	54,942	0,15	0,05	1,2	65,93076		
Stolarija			2,81	1,4	3,934	1		3,934	1,4	38	53,2	209,29	0,15	0,05	1,2	251,14656		
Vanjski zid			3,07	3,05	9,3635	1	0	9,3635	0,5	38	19	177,91	0,15	0,05	1,2	213,4878		
Krov					11,15			11,15	0,25	38	9,5	105,93	0,15	0,05	1,2	127,11		
UKUPNO																657,67512		
Ventilacija										11,15	3,05	34,008	1,2	0,24	0,5	26	1,163	148,077905
SVEUKUPNO																	805,753025	

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Oznaka	Strana svijeta		Duzina		Širina/Visina		Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	DODACI	
	cm	m	m	m	m2			m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%	Ukupno	Potrebna kolicina topline
KUPAONICA																		
Vanjski zid		1,97	3,05	6,0085	1			6,0085	0,5	42	21	126,18	0,15	0,05	1,2	151,4142		
Krov				3,33				3,33	0,25	42	10,5	34,965	0,15	0,05	1,2	41,958		
UKUPNO																193,3722		
Ventilacija									3,33	3,05	10,157	1,2	0,24	1	30	1,163	102,0557621	
SVEUKUPNO																295,4279621		

Apartman 4

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Oznaka	Strana svijeta		Duzina		Širina/Visina		Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	DODACI	
	cm	m	m	m	m2			m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%	Ukupno	Potrebna kolicina topline
SOBA																		
Vanjski zid		5,96	3,05	18,178	1	3,934	14,244	0,3	38	11,4	162,38	0,15	0,05	1,2	194,85792			
Stolarija		2,81	1,4	3,934	1		3,934	1,4	38	53,2	209,29	0,15	0,05	1,2	251,14656			
Krov				11,15			11,15	0,25	38	9,5	105,93	0,15	0,05	1,2	127,11			
UKUPNO																573,11448		
Ventilacija									11,18	3,05	34,099	1,2	0,24	0,5	26	1,163	148,4763209	
SVEUKUPNO																721,5908009		

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oznaka			PRORACUN POVRSINE					PRORACUN GUBITAKA TOPLINE					DODACI				
	Strana svijeta	Debljina zida	Dužina	Širina/Visina	Povrsina	Broj	Odbitak	Za racun	k	dT	dTk	Gubitak	Zu Za ZD	x	Strana svijeta	Ukupno	Potrebna količina topline
		cm	m	m	m2		m2	m2	W/m2K	K	W/m2	W	%	%	%		W
KUPAONICA																	
Vanjski zid			1,97	3,05	6,0085	1		6,0085	0,3	42	12,6	75,707	0,15		0,05	1,2	90,84852
Krov				3,33				3,33	0,25	42	10,5	34,965	0,15		0,05	1,2	41,958
UKUPNO																	
Ventilacija								3,33	3,05	10,157	1,2	0,24	1	30	1,163	102,0557621	
SVEUKUPNO																	
																	234,8622821

3.2. IZBOR DIMNJAKA

Bojler će koristiti originalni zrako-dimovodni sustav koji se sastoji od koncentričnih cijevi izveden vertikalno kroz ravni krov. Kroz unutarnju cijev vrši se odvod dimovodnih plinova dok kroz vanjsku dobava svježeg zraka za izgaranje (dakle neovisno o zraku iz prostorije).

Ukupna duljina zrako-dimovodnog sustava je 2,5 metra te je prema preporuci proizvođača koja je dana u nastavku ove projektne dokumentacije odabrana dimenzija Ø60/100.

8. Sustavi za dovod zraka i odvod dimnih plinova - ecoTEC, ecoCOMPACT, auroCOMPACT

8.2. Okomiti dovod zraka/odvod dimnih plinova kroz ravne i kose krovove, koncentrični priključak uređaja (Ø 60/100 PP i Ø 80/125 PP)

Okomiti dovod zraka/odvod dimnih plinova	Način instalacije C33x režim rada neovisno o okolnom zraku prostorije									
<p>Napomena Preporučuje se da se planirani vod za dovod zraka i odvod dimnih plinova usuglasí s nadležnim dimnjačarem!</p>	<p>Okomiti dovod zraka/odvod dimnih plinova kroz ravne i kose krovove, koncentrični priključak uređaja (Ø 60/100 PP i Ø 80/125 PP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Režim rada neovisno o okolnom zraku prostorije - Primjenjivo kod ravnih i kosihi krovova s kutom nagiba od 25° - 50° - Certificirani sustav dovoda zraka i odvoda dimnih plinova <p>Napomena Idealna prostorija za postavljanje ložišta su potkrovje ili prostorije kod kojih je strop ujedno i krov, odnosno iznad kojih se nalazi samo krovna konstrukcija</p> <p>Napomena Moguć je i ravni provod okomitih vodova za dovod zraka i odvod dimnih plinova kroz ravne i kose krovove</p>									
Maks. ukupna duljina cijevi L (L1 + L2 + L3) u m	ecoTEC pro		ecoTEC plus, eco/auroCOMPAC							
Snaga kW	11	19	24	11	20	25	30	35	46	65
neovisno o okolnom zraku prostorije C33x	12	12	12	12	12	12	8	8	-	-
<p>Ø 60/100</p>	maks. 5,0 m u hladnom području									
<p>Ø 80/125</p>	11 (*)	23 (*)	28 (*)	11 (*)	23 (*)	28 (*)	23 (*)	23 (*)	21 (**)	18 (**)
<small>(*) plus 3 koljena 87°, maks. 5 m u hladnom području (**) bez koljena, maks. 5 m u hladnom području</small>										

Kod raspoređivanja dodatnih koljena u dovodu za zrak/odvodu dimnih plinova smanjuje se maks. ukupna duljina cijevi L kako slijedi:
sustav 60/100: po 87° koljenu za 1,0 m, po 45° koljenu za 0,5 m
sustav 80/125: po 87° koljenu za 2,5 m, po 45° koljenu za 1,0 m, po revizijskom T-komadu za 2,5 m

3.3. IZBOR PLINOMJERA, REGULATORA TLAKA I KUĆNOG PRIKLJUČKA

Ovoj količini plina odgovara priključak NO20 prema dijagramima ROMBACH iz Plinarskog priručnika Strelec.

Ovoj količini plina odgovara plinomjer sa mjehom G 4, DN25 ($Q_{max}=6m^3/h$) sa pripadajućim regulatorom tlaka EKB-10/G A1, DN20 ($p_{ul}/p_{izl}=1-3bar/22mbar$)

Projektant :
Marin Plašćak, mag.ing.mech.

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Marin Plaščak
mag.ing.mech.
Ovlašteni inženjer strojarstva 
S 2215

Antunovac, prosinac 2021.

4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Kojima moraju udovoljavati strojarske instalacije kada budu u uporabi
(Prikaz je dat u jednoj cjelini jer su mjere zaštite više-manje identične)

4.1. OPIS OPASNOSTI KOJE BI SE MOGLE POJAVITI KORIŠTENJEM OBJEKTA, A PO NARAVI SU TAKVE DA IH TREBA TRETIRATI OVIM PROJEKTOM

- Pojava previsokih ili preniskih temperatura tretiranih prostora
- Opekline u slučaju prodora vruće vode iz instalacije ili dodirom neizoliranih dijelova iste
- Fizičke povrede udarom u nezaštićeni ili neprikladno smješteni dio instalacije
- Mogućnost omamljivanja ili gušenja u slučaju loše odvodnje produkata izgaranja ili nedostatka dovoljne količine zraka za izgaranje u prostoriji
- Mogućnost pojave eksplozivne ili zapaljive smjese plina i zraka uslijed propuštanja plinske instalacije

Radi prethodno iznešenog potrebno je poznavati bitne karakteristike prirodnog plina (u biti metana)

-kemijska formula	CH ₄
-gustoća	0,784 kg/m ³
-relativna gustoća u odnosu na zrak	0,59
-donja ogrijevna moć	33,338 MJ/m ³
-granice eksplozivnosti u zraku [vol]	5-15 %
-temperatura paljenja	595 °C
klasifikacija prema HRN N.S8.003	
-temperaturni razred	T1
-grupa plinova	A

4.2. PRIKAZ PRIMJENE PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

-Prilikom izračuna toplinskih gubitaka akceptirane su propisima definirane temperature pojedinih prostorija ovisno o njihovoj namjeni. Odabrani temperaturni režim grijanja 65/55°C je standardiziran i danas vrlo raširen u primjeni. Dodatna kontrola i regulacija zadane temperature u pojedinim prostorima vrši se putem sobnih termostata sa zimskim i ljetnim režimom za upravljanje radom izvora topline (kombi-bojlerom), odnosno putem ventila sa termostatskom glavom na radijatorima. Na taj se način održava željena temperatura pojedinog prostora ovisno o trenutačnom opterećenju istog.

Odabrani temperaturni režim grijanja 65/55°C kontroliran je termostatom u zagrijajuću vodu, a i sam po sebi ne predstavlja veliku opasnost od opeklina. Nadalje, najveći dio cijevnog razvoda je izoliran i nalazi se u estrihu poda, tako da je nedohvatljiv u normalnoj funkciji objekta.

-Prodor vruće vode iz instalacije spriječen je tlačnom probom i probnim radom prije predaje objekta i puštanja istog u trajni rad.


4.3. PRIKAZ PRIMJENE PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

-Kako je nositelj toplinske energije voda, opasnosti od izbijanja i prenošenja požara tim putem nema

-Propuštanje plina iz plinskih instalacija kao jedini realno mogući uzrok eksplozije i požara na strojarskim instalacijama preventivno je spriječen već opisanim tlačnim probama, te redovnom godišnjom kontrolom plinskoh trošila od strane nadležne institucije (dimnjak) i ovlaštenog servisera.

-U slučaju da se tijekom eksploatacije osjeti propuštanje plina (miris odoranta) potrebno je hitno pozvati ovlaštenu stručnu osobu (dežurna služba distributera) koja će sukladno članku 3.5.2, 3.5.3, i 3.5.4 tehničkog propisa za plinske instalacije HSUP-P600 locirati mjesto propuštanja i stupanj uporabivosti instalacije te odrediti rok i način sanacije.

Projektant :
Marin Plaščak, mag.ing.mech.



Antunovac, prosinac 2021.

5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

5.1. PROJEKTIRANJE

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja izvršeno je slijedeće:

- imenovan je glavni projektant
- imenovan je projektant
- priložene isprave o registraciji društva, ovlaštenja projektnata
- priložene isprave u skladu sa zakonom da je dokumentacija izrađena prema važećim propisima

5.2. INSTALATERSKI RADOVI

U svrhu osiguranja kvaliteta instalaterskih radova obuhvaćenih ovim projektom potrebno je priložiti slijedeće dokaze proizvođača i izvođača radova:

- registracija izvođača radova
- ovlaštenja osoba izvoditelja
- atest za sav ugrađeni materijal i opremu
- zapisnik o tlačnoj probi za instalacije
- atesti o kvaliteti,čistoći vode iz novih instalacija

5.3. ISPITIVANJA I KONTROLE

- Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvršiti kako bi se u potpunosti osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost objekta, kako u pogledu njegove tehničke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne ispravnosti.
- O svim izvršenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan dati na uvid komisiji za tehnički pregled.
- Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku vrstu rada posebno

5.4. OPĆE NAPOMENE

- Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehničkim normativima i standardima.
- Ukoliko u toku građenja dođe do izmjena u odnosu na projekt, izvođač je dužan za svaku izmjenu izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva izmjena projekta.Na takove izmjene ili dopune izvođač je dužan prije početka izvođenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog inženjera ojeg je odredio investitor.
- Za sve promjene koje traže dobivanje novih mišljenja ili suglasnosti od nadležnih inženjera i institucija, odnosno ishođenje nove građevinske dozvole, izvođač će ishoditi o svom trošku.
- Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugrađenih materijala, te ih je dužan dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima ili propisima o tehničkim normativima i standardima, ili ispitivanjima predviđenim u tehničkoj dokumentaciji.
- Ugrađeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvođač je dužan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju na osnovi koje će investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju.
- U tehničkoj dokumentaciji su, ukoliko za određenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaći propisi ili standardi, korištene su DIN norme, što je posebno naznačeno.
- Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude izvođača, osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519


tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

optimum
ing

- Količina izvršenog rada ne smije prijeći količinu predviđenu stavkama troškovnika, ako to nadzorni inženjer investitora ne odobri.

- Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom ili troškovnikom obračunati će se naknadno prema stvarno izvršenom radu i za njih je izvođač dužan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena.

Projektant :
Marin Plaščak, mag.ing.mech.



Antunovac, prosinac 2021.

6. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA


VRSTA RADOVA

TROŠKOVI

1. Strojarske instalacije i oprema	150.000,00 kn
------------------------------------	---------------

U cijenu nije uračunat PDV.

Projektant :
Marin Plaščak, mag.ing.mech.



Antunovac, prosinac 2021.

OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com




7. GRAFIČKI DIO

MJERNO REDUKCIJSKA
STANICA

ČELIČNI DISTRIBUTIVNI PLINOVOD, P= 1-3 BAR

PLINSKI PRIKLJUČAK ČELIK NO20



2813

502

2189/1

406

102

502

406

101

79

83

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Josipa Kozarca

optimum
ing

OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23
31216 Antunovac
OIB: 08693553519

INVESTITOR: CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU

J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

GRAĐEVINA: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA

LOKACIJA: Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac
k.c.br. 2188/1 k.o. Josipovac

PROJEKTANT:
MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.

STROJARSKI PROJEKT

FAZA PROJEKTA: GLAVNI

BROJ PROJEKTA: 4/21-ST

ZOP: 15/2021-DS


DATUM: prosinac 2021.

MJERILO: 1:250

NAZIV CRTEŽA:

SITUACIJA PLINSKOG PRIKLJUČKA


BROJ CRTEŽA: 1.0



LEGENDA

DISTRIBUTIVNI PLINOVOD		MJERNO REDUKCIJSKA STANICA		MRS-a
NEMJERENI DIO		PLINSKI ŠTEDNJAK		PŠ
INSTALACIJA PLINA		KONDEZACIJSKI BOJLER		KB


optimum ing	OPTIMUM ing d.o.o. Gospodarska zona 23 31216 Antunovac OIB: 08693553519	PROJEKTANT: MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.	STROJARSKI PROJEKT
INVESTITOR:	CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU J.J. STROSSMAYERA 1, OSJEK		FAZA PROJEKTA: GLAVNI
GRAĐEVINA:	ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA		BROJ PROJEKTA: 4/21-ST
LOKACIJA:	Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac k.č.br. 2188/1 k.o. Josipovac		ZOP: 15/2021-DS
			DATUM: prosinac 2021.
			MJERILO: 1:100
			NAZIV CRTEŽA: PLINSKA INSTALACIJA TLOCRT PRIZEMLJA
			BROJ CRTEŽA: 1.1




LEGENDA

DISTRIBUTIVNI PLINOVOD		MJERNO REDUKCIJSKA STANICA		MRS-a
NEMJERENI DIO		PLINSKI ŠTEDNJAK		PŠ
INSTALACIJA PLINA		KONDEZACIJSKI BOJLER		KB

optimum ing	OPTIMUM ing d.o.o. Gospodarska zona 23 31216 Antunovac OIB: 08693553519	PROJEKTANT: MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.	STROJARSKI PROJEKT
INVESTITOR:	CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU J.J. STROSSMAYERA 1, OSJEK		FAZA PROJEKTA: GLAVNI
GRAĐEVINA:	ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA		BROJ PROJEKTA: 4/21-ST
LOKACIJA:	Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac k.č.br. 2188/1 k.o. Josipovac		ZOP: 15/2021-DS
			DATUM: prosinac 2021.
			MJERILO: 1:100
			NAZIV CRTEŽA: PLINSKA INSTALACIJA TLOCRT DRUGOG KATA
			BROJ CRTEŽA: 1.2



optimum ing	OPTIMUM ing d.o.o. Gospodarska zona 23 31216 Antunovac OIB: 08693553519	PROJEKTANT: MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.	STROJARSKI PROJEKT
INVESTITOR:	CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU J.J. STROSSMAYERA 1, OSJEK		FAZA PROJEKTA: GLAVNI BROJ PROJEKTA: 4/21-ST ZOP: 15/2021-DS DATUM: prosinac 2021.
GRAĐEVINA:	ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA		MJERILO: NAZIV CRTEŽA:
LOKACIJA:	Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac k.č.br. 2188/1 k.o. Josipovac		SHEMA PLINSKE INSTALACIJE
			BROJ CRTEŽA: 1.3




KAZALO:

1. GLAVNA PLINSKA SLAVINA NO20 NP6
2. RASTAVNA VEZA - HOLENDER R 3/4"
3. IZOLACIONI KOMAD R 3/4"
4. PLINSKI FILTER R 3/4"
5. REGULATOR TLAKA EKB-10/G A1
6. PLINOMJER "IKOM" G4-R 3/4
7. GIBLJIVA VEZA NO25
8. ČELIČNA BEŠAVNA CIJEV Ø33,7x3,25 mm
9. PLINSKI ORMAR DIMENZIJE 600×600×250 mm

optimum ing	OPTIMUM ing d.o.o. Gospodarska zona 23 31216 Antunovac OIB: 08693553519	PROJEKTANT: MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.	STROJARSKI PROJEKT
INVESTITOR:	CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU J.J. STROSSMAYERA 1, OSJEK		FAZA PROJEKTA: GLAVNI BROJ PROJEKTA: 4/21-ST
GRAĐEVINA:	ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA		ZOP: 15/2021-DS DATUM: prosinac 2021.
LOKACIJA:	Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac k.č.br. 2188/1 k.o. Josipovac		MJERILO: NAZIV CRTEŽA: MJERNO REDUKCIJSKA STANICA BROJ CRTEŽA: 1.4

NAČIN POLAGANJA PLINOVODA




a) nad žbukom b) pod žbukom c) u okнима odnosno kanalima


Tablica orientacijskih vrijednosti razmaka između učvršćenja horizontalno postavljenih cjevova

ČELIČNE CIJEVI nazivni promjer	BAKRENE CIJEVI		
	razmak između učvršćenja m	vanjski promjer mm	razmak između učvršćenja m
DN 10	2,25	12	1,25
10	-	15	1,25
15	2,75	18	1,50
20	3,00	22	2,00
25	3,75	28	2,25
32	4,25	35	2,75
40	4,75	42	3,00
50	4,75	54	3,50
50	5,50	64	4,00
65	6,0	76,1	4,25
80	6,0	88,9	4,75
100	6,0	108	5,0
125	6,0	133	5,0
150	6,0	159	5,0

ZONE OPASNOSTI



DETALJ PROLASKA PLINOVODA KROZ ZID I STROP




LEGENDA

NAPUTAK:

ZAŠTITNU CIJEV PRIJE UGRADBE ZAŠTITITI PROTIV KOROZIJE I ČVRSTO JE FIKSIRATI U ZID

POPREČNI PRESJEK PLINSKOG PRIKLJUČKA



NAPOMENA:

- NABIJATI U SLOJEVIMA PO 30 CM DO PRIRODNE ZBIJENOSTI OKOLNOG TLA




OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23
31216 Antunovac
OIB: 08693553519

INVESTITOR:	CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK
GRAĐEVINA:	ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
LOKACIJA:	Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac k.č.br. 2188/1 k.o. Josipovac

PROJEKTANT:
MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.

STROJARSKI PROJEKT


FAZA PROJEKTA:	GLAVNI
BROJ PROJEKTA:	4/21-ST
ZOP:	15/2021-DS
DATUM:	prosinac 2021.
MJERILO:	
NAZIV CRTEŽA:	
DETALJI PLINSKA INSTALACIJA	
BROJ CRTEŽA:	1.5



Odvođenje dimnih plinova prema C33x

Ispušni plinovi odvode se vertikalno dimovodnim priborom iznad krova objekta, koncentričnim i odvojenim cijevima $\phi 60/100$.

optimum ing	OPTIMUM ing d.o.o. Gospodarska zona 23 31216 Antunovac OIB: 08693553519	PROJEKTANT: MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.	STROJARSKI PROJEKT
INVESTITOR:	CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK		FAZA PROJEKTA: GLAVNI BROJ PROJEKTA: 4/21-ST
GRAĐEVINA:	ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA		ZOP: 15/2021-DS DATUM: prosinac 2021.
LOKACIJA:	Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac k.č.br. 2188/1 k.o. Josipovac		MJERILO: NAZIV CRTEŽA: PRESJEK ZRAKO-DIMOUDA PLINSKOG BOJLERA BROJ CRTEŽA: 1.6



KAZALO:

POLAZ
 POVRAT

22 VM/600/1200 22VM - TIP VOGEL-NOOT RADIJATORA
1677 W 600 - VISINA RADIJATORA
1200 - DULJINA RADIJATORA
1677 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE

DION-VM 1764/500 DION-VM - TIP VOGEL-NOOT CIJEVNIH RADIJATORA
526 W 1764 - VISINA RADIJATORA
500 - DULJINA RADIJATORA
526 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE

Numeracija prostorije / projektirana temperatura

RO Razdjeljni ormarić

OPCI PODACI		INSTALIRANA SNAGA [W]		GUBITCI
Br. Prostorije	Ime prostorije	Podno grijanje	Radijatori	[W]
1	ULAZNI HALL I STUBIŠTE			2336
2	ČEKAONICA			2032
3	RADNI TERAPEUT			2539
4	SPREMIŠTE			196
5	ČAJNA KUHINJA			59
6	ORDINACIJA PEDIJATRA			1422
7	MEDICINSKA SESTRA			1123
8	WC ŽENSKI			2031
9	WC MUŠKI			1724
10	WC INVALIDSKI			59
SVEUKUPNO		0	10360	8523

optimum
ing

OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23
31216 Antunovac
OIB: 08693553519

INVESTITOR: CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU
J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

GRAĐEVINA: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA

LOKACIJA: Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac
k.c.br. 2188/1 k.o. Josipovac

PROJEKTANT:
MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.

STROJARSKI PROJEKT

FAZA PROJEKTA: GLAVNI

BROJ PROJEKTA: 4/21-ST

ZOP: 15/2021-DS


DATUM: prosinac 2021.

MJERILO: 1:100

NAZIV CRTEŽA:

INSTALACIJA GRIJANJA
TLOCRT PRIZEMLJA

BROJ CRTEŽA: 2.1



KAZALO:

- | | |
|-------------------------|--|
| 22 VM/600/1200 | 22VM - TIP VOGEL-NOOT RADIJATORA
600 - VISINA RADIJATORA
1200 - DULJINA RADIJATORA
1677 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE |
| DION-VM 1764/500 | DION-VM - TIP VOGEL-NOOT CIJEVNIH RADIJATORA
1764 - VISINA RADIJATORA
500 - DULJINA RADIJATORA
526 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE |
- Numeracija prostorije / projektirana temperatura**
- RO** Razdjeljni ormarić

OPCI PODACI		INSTALIRANA SNAGA [W]		GUBITCI
Br. Prostorije	Ime prostorije	Podno grijanje	Radijatori	[W]
1	STUBIŠTE I HALL		1168	915
2	SOBA PSIHOLOGA		1269	991
3	SOBA PSIHIJATRA		914	743
4	URED VODITELJA		1168	873
5	ADMINISTRACIJA		1016	813
6	WC MUŠKI		326	202
7	WC ŽENSKI			87
SVEUKUPNO		0	5861	4624

optimum
ing

OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23
31216 Antunovac
OIB: 08693553519

INVESTITOR: CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU ĐEĆU
J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK


GRAĐEVINA: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA

LOKACIJA: Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac
k.c.br. 2188/1 k.o. Josipovac

PROJEKTANT:
MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.

STROJARSKI PROJEKT

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI
BROJ PROJEKTA:	4/21-ST
ZOP:	15/2021-DS
DATUM:	prosinac 2021.
MJERILO:	1:100
NAZIV CRTEŽA:	INSTALACIJA GRIJANJA TLOCRT PRVOG KATA
BROJ CRTEŽA:	2.2



KAZALO:

- 22 VM/600/1200 1677 W 22VM - TIP VOGEL-NOOT RADIJATORA 600 - VISINA RADIJATORA 1200 - DULJINA RADIJATORA 1677 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE
- DION-VM 1764/500 526 W DION-VM - TIP VOGEL-NOOT CIJEVNIH RADIJATORA 1764 - VISINA RADIJATORA 500 - DULJINA RADIJATORA 526 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE
- Numeracija prostorije / projektirana temperatura
- RO Razdjeljni ormarić

OPCI PODACI		INSTALIRANA SNAGA [W]		GUBITCI
Br. Prostorije	Ime prostorije	Podno grijanje	Radijatori	[W]
1	STUBIŠTE I HALL			1263
2	SPREMIŠTE			254
A11	SOBA			811
A12	KUPAONICA			297
A21	SOBA			743
A22	KUPAONICA			405
A31	SOBA			805
A32	KUPAONICA			295
A41	SOBA			721
A42	KUPAONICA			234
SVEUKUPNO		0	7582	5828



OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23
31216 Antunovac
OIB: 08693553519

INVESTITOR: CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU
J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

GRAĐEVINA: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA


LOKACIJA: Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac
k.c.br. 2188/1 k.o. Josipovac

PROJEKTANT:
MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.

STROJARSKI PROJEKT

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI
BROJ PROJEKTA:	4/21-ST
ZOP:	15/2021-DS
DATUM:	prosinac 2021.
MJERILO:	1:100
NAZIV CRTEŽA:	INSTALACIJA GRIJANJA TLOCRT DRUGOG KATA
BROJ CRTEŽA:	2.3

Razdjelnici radijatorskog grijanja




NAPOMENA:


Idejna shema nije podloga za spajanje sustava!
Idejna shema sadrži samo osnovne elemente potrebitne za rad sustava.

Ožičenje je ucrtano informativno.

Prije izvedbe sustava obavezno je kontaktirati Vaillantov tehnički odjel radi kontrole idejnog rješenja i definiranja opreme i sustava.



optimum ing	OPTIMUM ing d.o.o. Gospodarska zona 23 31216 Antunovac OIB: 08693553519	PROJEKTANT: MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.	STROJARSKI PROJEKT
INVESTITOR:	CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU ĐEĆU J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK		FAZA PROJEKTA: GLAVNI
GRAĐEVINA:	ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA		BROJ PROJEKTA: 4/21-ST
LOKACIJA:	Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac k.c.br. 2188/1 k.o. Josipovac		ZOP: 15/2021-DS DATUM: prosinac 2021. MJERILO: 1:100 NAZIV CRTEŽA: INSTALACIJA HLAĐENJA I VENTILACIJE - TLOCRT PRIZEMLJA BROJ CRTEŽA: 3.1



KAZALO:


VAI 8-020 WNI - unutarnja jedinica split sustava VAILLANT snage 2 kW
 VAI 8-025 WNI - unutarnja jedinica split sustava VAILLANT snage 2,5 kW
 ZOV 100 - zračni ventil za prozračivanje

- SVAKA UNUTARNA JEDINICA SPLIT SISTEMA HLAĐENJA IMA SVOJU DIREKTNU CIJEVNU VEZU SA VANJSKOM JEDINICOM
- SPOJNI KOMPLET IZMEĐU VANJSKE I SVAKE UNUTARNE JEDINICE SASTOJI SE OD CIJEVI TEKUĆE I PLINSKE FAZE RASHLADNOG MEDIJA, ELEKTRIČNOG KABELA I CIJEVI ZA ODVOD KONDENZATA
- UNUTARNJI RAZVOD CIJEVI INSTALACIJE HLAĐENJA SPLIT SISTEMA VODITI NEVIDLJIVO PODŽBUKNO, OSIM U SLUČAJU AB ZIDA I ZIDA DEBLJINE 12 cm KADA SE RAZVOD VODI NADŽBUKNO U PLASTIČnim KANALICAMA
- CIJEVI ZA ODVOD KONDENZATA U SLUČAJU SPAJANJA NA KANALIZACIJU IZVESTI PREKO SIFONA
- VANJSKI RAZVOD CIJEVI VODITI NEVIDLJIVO PODŽBUKNO SA VANJSKE STRANE U SLOJU ISOLACIJE

optimum
ing

OPTIMUM ing d.o.o.	PROJEKTANT:
Gospodarska zona 23	MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.
31216 Antunovac	
OIB: 08693553519	
INVESTITOR:	CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU ĐEĆU
	J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK
GRAĐEVINA:	ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
LOKACIJA:	Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac k.č.br. 2188/1 k.o. Josipovac

STROJARSKI PROJEKT
FAZA PROJEKTA:
GLAVNI
BROJ PROJEKTA:
4/21-ST
ZOP:
15/2021-DS
DATUM:
prosinac 2021.
MJERILO:
1:100
NAZIV CRTEŽA:
INSTALACIJA HLAĐENJA I VENTILACIJE - TLOCRT 1. KATA
BROJ CRTEŽA:
3.2



KAZALO:

VAI 8-020 WNI - unutarnja jedinica split sustava VAILLANT snage 2 kW
 VAI 8-025 WNI - unutarnja jedinica split sustava VAILLANT snage 2,5 kW
 ZOV 100 - zračni ventil za prozračivanje

- SVAKA UNUTARNJA JEDINICA SPLIT SISTEMA HLAĐENJA IMA SVOJU DIREKTNU CIJEVNU VEZU SA VANJSKOM JEDINICOM
- SPOJNI KOMPLET IZMEĐU VANJSKE I SVAKE UNUTARNE JEDINICE SASTOJI SE OD CIJEVI TEKUĆE I PLINSKE FAZE RASHLADNOG MEDIJA, ELEKTRIČNOG KABELA I CIJEVI ZA ODVOD KONDENZATA
- UNUTARNJI RAZVOD CIJEVI INSTALACIJE HLAĐENJA SPLIT SISTEMA VODITI NEVIDLJIVO PODŽBUKNO, OSIM U SLUČAJU AB ZIDA I ZIDA DEBLJINE 12 cm KADA SE RAZVOD VODI NADŽBUKNO U PLASTIČnim KANALICAMA
- CIJEVI ZA ODVOD KONDENZATA U SLUČAJU SPAJANJA NA KANALIZACIJU IZVESTI PREKO SIFONA
- VANJSKI RAZVOD CIJEVI VODITI NEVIDLJIVO PODŽBUKNO SA VANJSKE STRANE U SLOJU ISOLACIJE



OPTIMUM ing d.o.o.
 Gospodarska zona 23
 31216 Antunovac
 OIB: 08693553519


INVESTITOR: CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU
 J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

GRAĐEVINA: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA

LOKACIJA: Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac
 k.c.br. 2188/1 k.o. Josipovac

PROJEKTANT:
 MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.

STROJARSKI PROJEKT	
FAZA PROJEKTA:	GLAVNI
BROJ PROJEKTA:	4/21-ST
ZOP:	15/2021-DS
DATUM:	prosinac 2021.
MJERILO:	1:100
NAZIV CRTEŽA:	INSTALACIJA HLAĐENJA I VENTILACIJE - TLOCRT 2. KATA
BROJ CRTEŽA:	3.3



KAZALO:

VAF 8-050 W2NO - vanjska jedinica multi-split sustava VAILLANT snage 5 kW
 VAF 8-040 W2NO - vanjska jedinica multi-split sustava VAILLANT snage 4 kW
 VAI 8-025 WNO - vanjska jedinica split sustava VAILLANT snage 2,5 kW

- SVAKA UNUTARNA JEDINICA SPLIT SISTEMA HLAĐENJA IMA SVOJU DIREKTNU CIJEVNU VEZU SA VANJSKOM JEDINICOM
- SPOJNI KOMPLET IZMEĐU VANJSKE I SVAKE UNUTARNE JEDINICE SASTOJI SE OD CIJEVI TEKUĆE I PLINSKE FAZE RASHLADNOG MEDIJA, ELEKTRIČNOG KABELA I CIJEVI ZA ODVOD KONDENZATA
- UNUTARNJI RAZVOD CIJEVI INSTALACIJE HLAĐENJA SPLIT SISTEMA VODITI NEVIDLJIVO PODŽBUKNO, OSIM U SLUČAJU AB ZIDA I ZIDA DEBLJINE 12 cm KADA SE RAZVOD VODI NADŽBUKNO U PLASTIČnim KANALICAMA
- CIJEVI ZA ODVOD KONDENZATA U SLUČAJU SPAJANJA NA KANALIZACIJU IZVESTI PREKO SIFONA
- VANJSKI RAZVOD CIJEVI VODITI NEVIDLJIVO PODŽBUKNO SA VANJSKE STRANE U SLOJU ISOLACIJE



OPTIMUM ing d.o.o.
 Gospodarska zona 23
 31216 Antunovac
 OIB: 08693553519

INVESTITOR: CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU ĐEĆU
 J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

GRAĐEVINA: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA

LOKACIJA: Ulica bana Josipa Jelačića 81, 31220 Višnjevac
 k.c.br. 2188/1 k.o. Josipovac

PROJEKTANT:
 MARIN PLAŠČAK, mag.ing.mech.

STROJARSki PROjEKT	
FAZA PROjEKTa:	GLAVNI
BROJ PROjEKTa:	4/21-ST
ZOP:	15/2021-DS
DATUM:	prosinac 2021.
MjERilo:	1:100
NAZIV CRTEŽA:	INSTALACIJA HLAĐENJA I VENTILACIJE - TLOCRT KROVA
BROJ CRTEŽA:	3.4